

Escuela
Primaria
Nº 252

mayo 31

2018

Informe
Edilicio

Cinco Saltos, 31 de mayo 2018



Departamento de Salud en la Escuela UnTER
Zona AVO
Informe edilicio



Edificio compartido: Escuela Primaria N°252

Total de estudiantes: estudiantes aprox. 323

Total trabajadores/as: docente 32, 3 docentes readecuados y 3 porteros.

En el día de la fecha, se hacen presentes en la Escuela la compañera Silvana Lagos, secretaria general de la seccional Cinco Saltos y el compañero Décima Pedro, delegado de salud en la escuela zona AVO y la Secretaria de Salud en la Escuela, la compañera Claudia Asencio, todos miembros de la UnTER, en el lugar se encontraban la directora del establecimiento Lidia Atencio, porteros y un grupo de padres.

El establecimiento educativo lleva dos semanas sin clases debido a los problemas edilicios, los padres decidieron no mandar a sus hijos porque consideran que la escuela no está en condiciones, por otra parte la coordinadora del consejo de Educación manifestó a los directivos que las clases comenzarían el día 04/06/18. La empresa Edersa dio un plazo de 10 días para los arreglos. Los docentes realizan la contraprestación en el sum de la escuela para la tarea pedagógica.

Se realizó un recorrido y se observó lo siguiente:

- Matafuegos vencidos.
- Aulas con humedad y mampostería suelta .
- Cableados precarios y descubiertos.
- Baños con pasillos angostos dificultando el ingreso a los mismos, con pérdidas de agua en inodoros y canillas.
- Puerta de aula en patio interno desprendida con peligro de caerse.
- Los alumnos no beben el agua de la Escuela
- Tienen un kiosco y las ganancias la utilizan para abastecer el agua potable de un dispenser.

a) Fachada escuela



























